



PLANTA BAIXA (ATERRAMENTO)  
ESC.: 1/100

### LEGENDA

- MALHA DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS, EM COBRE NÚ # 50 mm2.
- CABO DE COBRE NÚ # 35 mm2.
- PONTO DE DESIDA DOS CONDUTORES DO PARA-RAIOS. COM PROTEÇÃO DE ELETRODUTO PVC 2"
- CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTES COBREADA EM ALTA CAMADA (254 MICRONS) Ø5/8"x2,40m

### CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

## PROJETO PREVENTIVO



RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737  
CEP: 89160-015 -CENTRO  
RIO DO SUL/SC  
FONE/FAX: (47) 3531-4242  
E-mail: amavi@amavi.org.br  
http://www.amavi.org.br

OBRA: **Ginásio Municipal Manoel Inacio Antunes**

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA**

ENDEREÇO: **Rua Cristiano Schlichting - Centro -Atalanta/ SC**

CONTEÚDO: **DESENHO: LUCIANO R. KRUGER**

PLANTA COBERTURA (ATERRAMENTO) **ÁREA TOTAL: 1.393,27m2**

**ÁREA TERRENO:**

**ESCALA:** INDICADA

**DATA:** 04/12/2017

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

FOLHA:  
**SPDA**  
**02/03**